

桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：

项目名称	桂林国际会展中心项目		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		
建设单位	桂林市宏谋会展产业投资有限公司		
建设地点	桂林市临桂新区		
提交人	陈冬明	联系电话	18107835008
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2023.6.13	报送次数	3
指导时间	2023.6.15	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为新建海绵型建筑与社区项目，年径流总量控制率应达到 70%，年污染物总量削减率应达到 50%。项目主要海绵城市建设内容为屋顶绿化 16727.31 平方米，透水铺装 95250.87 平方米，雨水花园 13163.48 平方米，下凹绿地 16752.98 平方米，景观调蓄水池 7335.20 平方米（调蓄容积 733.52 立方米），雨水蓄水池 1380 立方米。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本满足海绵城市建设目标要求，本次审查通过。建议下一阶段继续优化完善以下内容（不限于此）：</p> <ol style="list-style-type: none">对溢流井、路缘石开口、渗水盲管等附属设施的设计参数进行进一步细化。对不同区域内的植物选择进行进一步分析研判。适当增加会展中心院内海绵城市宣传内容。其他问题请自查。			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		